

CUADRO DE
CONTROL
CALIDAD
AIRE

A

A

INDICE

SL.NO.	DESCRIPCION	REV. NO.	REV DESCRIPC	FECHA
1	PORTADA	1	AS BUILT	AGD. 20
2	INDICE (1)	1	AS BUILT	AGD. 20
3	INDICE (2)	1	AS BUILT	AGD. 20
4	DISTRIBUCIÓN ARMARIO	1	AS BUILT	AGD. 20
5	ALIMENTACIONES 24VDC (1)	1	AS BUILT	AGD. 20
6	ALIMENTACIONES 24VDC (2)	1	AS BUILT	AGD. 20
7	ALIMENTACIONES 24VDC (3)	1	AS BUILT	AGD. 20
8	DI32xDC24 - RACK 1 - SLOT 2 (1) - BORNERO XDI1	1	AS BUILT	AGD. 20
9	DI32xDC24 - RACK 1 - SLOT 2 (2) - BORNERO XDI1	1	AS BUILT	AGD. 20
10	DI32xDC24 - RACK 2 - SLOT 2 (1) - BORNERO XDI2	1	AS BUILT	AGD. 20
11	DI32xDC24 - RACK 2 - SLOT 2 (2) - BORNERO XDI2	1	AS BUILT	AGD. 20
12	A18x16BIT - RACK 1 - SLOT 3 - BORNERO XAI1	1	AS BUILT	AGD. 20
13	A18x16BIT - RACK 1 - SLOT 4 - BORNERO XAI2	1	AS BUILT	AGD. 20
14	A18x16BIT - RACK 1 - SLOT 5 - BORNERO XAI3	1	AS BUILT	AGD. 20
15	A18x16BIT - RACK 1 - SLOT 6 - BORNERO XAI4	1	AS BUILT	AGD. 20
16	A18x16BIT - RACK 1 - SLOT 7 - BORNERO XAI5	1	AS BUILT	AGD. 20
17	A18x16BIT - RACK 1 - SLOT 8 - BORNERO XAI6	1	AS BUILT	AGD. 20
18	A18x16BIT - RACK 1 - SLOT 9 - BORNERO XAI7	1	AS BUILT	AGD. 20
19	A18x16BIT - RACK 1 - SLOT 10 - BORNERO XAI8	1	AS BUILT	AGD. 20
20	A18x16BIT - RACK 1 - SLOT 11 - BORNERO XAI9	1	AS BUILT	AGD. 20
21	A18x16BIT - RACK 1 - SLOT 12 - BORNERO XAI10	1	AS BUILT	AGD. 20
22	A18x16BIT - RACK 1 - SLOT 13 - BORNERO XAI11	1	AS BUILT	AGD. 20
23	A18x16BIT - RACK 1 - SLOT 14 - BORNERO XAI12	1	AS BUILT	AGD. 20
24	A18x16BIT - RACK 1 - SLOT 15 - BORNERO XAI13	1	AS BUILT	AGD. 20

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

A

A

INDICE

SL.NO.	DESCRIPCION	REV. NO.	REV DESCRIPC	FECHA
25	AQ8x16BIT - RACK 2 - SLOT 3 - BORNERO XA01	1	AS BUILT	AGO. 20
26	AQ8x16BIT - RACK 2 - SLOT 4 - BORNERO XA02	1	AS BUILT	AGO. 20
27	AQ8x16BIT - RACK 2 - SLOT 5 - BORNERO XA03	1	AS BUILT	AGO. 20
28	AQ8x16BIT - RACK 2 - SLOT 6 - BORNERO XA04	1	AS BUILT	AGO. 20
29	AQ8x16BIT - RACK 2 - SLOT 7 - BORNERO XA05	1	AS BUILT	AGO. 20
30	AQ8x16BIT - RACK 2 - SLOT 8 - BORNERO XA06	1	AS BUILT	AGO. 20
31	AQ8x16BIT - RACK 2 - SLOT 9 - BORNERO XA07	1	AS BUILT	AGO. 20
32	AQ8x16BIT - RACK 2 - SLOT 10 - BORNERO XA08	1	AS BUILT	AGO. 20
33	AQ8x16BIT - RACK 2 - SLOT 11 - BORNERO XA09	1	AS BUILT	AGO. 20
34	AQ8x16BIT - RACK 2 - SLOT 12 - BORNERO XA010	1	AS BUILT	AGO. 20
35	AQ8x16BIT - RACK 2 - SLOT 13 - BORNERO XA011	1	AS BUILT	AGO. 20
36	AQ8x16BIT - RACK 2 - SLOT 14 - BORNERO XA012	1	AS BUILT	AGO. 20
37	AQ8x16BIT - RACK 2 - SLOT 15 - BORNERO XA013	1	AS BUILT	AGO. 20
38	CONEXIONADO ETHERNET	1	AS BUILT	AGO. 20

B

B

C

C

D


D

E

E

F

F



NOTA: El bornero X0 se reserva para Tensión Segura y el X1 para Tensión Normal.

A

B

C

D

E

F

A


B

C


D

E





F



Q0
2x10A
Curva C, 6KA











Q1
2x10A
Curva C, 6KA




Q2
2x10A
Curva C, 6KA

NOTA: Los bornes L+ y son bornes de protección térmicos rearmables con el siguiente amperaje:

L+1	0,5A
L+2	0,5A
L+3	0,5A
L+4	0,5A
L+5	0,5A
L+6	0,5A
L+7	0,5A



A




B

L'+1 ∅ 1M' L'+2 ∅ 2M' L'+3 ∅ 3M' L'+4 ∅ 4M' L'+5 ∅ 5M' L'+6 ∅ 6M' L'+7 ∅ 7M' L'+8 ∅ 8M'

Bornero XDI1 DI32xDC24VDC RACK 1-SLOT 2 Hoja 8 24C Bornero XDI1 DI32xDC24VDC RACK 1-SLOT 2 Hoja 9 24C Bornero XAI1 AI8x16BIT RACK 1-SLOT 3 Hoja 12 24C Bornero XAI2 AI8x16BIT RACK 1-SLOT 4 Hoja 13 24C Bornero XAI3 AI8x16BIT RACK 1-SLOT 5 Hoja 14 24C Bornero XAI4 AI8x16BIT RACK 1-SLOT 6 Hoja 15 24C Bornero XAI5 AI8x16BIT RACK 1-SLOT 7 Hoja 16 24C Bornero XAI6 AI8x16BIT RACK 1-SLOT 8 Hoja 17 24C

C



D

L'+9 ∅ 9M' L'+10 ∅ 10M' L'+11 ∅ 11M' L'+12 ∅ 12M' L'+13 ∅ 13M' L'+14 ∅ 14M' L'+15 ∅ 15M'

Bornero XAI7 AI8x16BIT RACK 1-SLOT 9 Hoja 18 24C Bornero XAI8 AI8x16BIT RACK 1-SLOT 10 Hoja 19 24C Bornero XAI9 AI8x16BIT RACK 1-SLOT 11 Hoja 20 24C Bornero XAI10 AI8x16BIT RACK 1-SLOT 12 Hoja 21 24C Bornero XAI11 AI8x16BIT RACK 1-SLOT 13 Hoja 22 24C Bornero XAI12 AI8x16BIT RACK 1-SLOT 14 Hoja 23 24C Bornero XAI13 AI8x16BIT RACK 1-SLOT 15 Hoja 24 24C


E

NOTA: Los bornes L+' son bornes de protección térmicos rearmables con el siguiente amperaje:

L'+1	2A	L'+6	2A	L'+11	2A
L'+2	2A	L'+7	2A	L'+12	2A
L'+3	2A	L'+8	2A	L'+13	2A
L'+4	2A	L'+9	2A	L'+14	2A
L'+5	2A	L'+10	2A	L'+15	2A

F

A




L+'16 Ø 16M' L+'17 Ø 17M' L+'18 Ø 18M' L+'19 Ø 19M' L+'20 Ø 20M' L+'21 Ø 21M' L+'22 Ø 22M' L+'23 Ø 23M'

Bornero XDI2 DI32xDC24VDC RACK 2-SLOT 2 Hoja 10 24C
 Bornero XDI2 DI32xDC24VDC RACK 2-SLOT 2 Hoja 11 24C
 Bornero XA□1 A□8x16BIT RACK 2-SLOT 3 Hoja 25 24C
 Bornero XA□2 A□8x16BIT RACK 2-SLOT 4 Hoja 26 24C
 Bornero XA□3 A□8x16BIT RACK 2-SLOT 5 Hoja 27 24C
 Bornero XA□4 A□8x16BIT RACK 2-SLOT 6 Hoja 28 24C
 Bornero XA□5 A□8x16BIT RACK 2-SLOT 7 Hoja 29 24C
 Bornero XA□6 A□8x16BIT RACK 2-SLOT 8 Hoja 30 24C

B

C



L+'24 Ø 24M' L+'25 Ø 25M' L+'26 Ø 26M' L+'27 Ø 27M' L+'28 Ø 28M' L+'29 Ø 29M' L+'30 Ø 30M'

Bornero XA□7 A□8x16BIT RACK 2-SLOT 9 Hoja 31 24C
 Bornero XA□8 A□8x16BIT RACK 2-SLOT 10 Hoja 32 24C
 Bornero XA□9 A□8x16BIT RACK 2-SLOT 11 Hoja 33 24C
 Bornero XA□10 A□8x16BIT RACK 2-SLOT 12 Hoja 34 24C
 Bornero XA□11 A□8x16BIT RACK 2-SLOT 13 Hoja 35 24C
 Bornero XA□12 A□8x16BIT RACK 2-SLOT 14 Hoja 36 24C
 Bornero XA□13 A□8x16BIT RACK 2-SLOT 15 Hoja 37 24C

D

E

NOTA: Los bornes L+' son bornes de protección térmicos rearmables con el siguiente amperaje:

L+'16	2A	L+'21	2A	L+'26	2A
L+'17	2A	L+'22	2A	L+'27	2A
L+'18	2A	L+'23	2A	L+'28	2A
L+'19	2A	L+'24	2A	L+'29	2A
L+'20	2A	L+'25	2A	L+'30	2A

F

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E


F

XDI1

ARMARIO PLC

Hoja 6 3B

DI32xDC24VDC 6ES7 521-1BL00-0AB0



G4 - FALLO ANALIZADOR
E00

G4 - CALIB. ANALIZADOR
E01

G4 - FALLO OPACIDAD
E02

G4 - CALIB. OPACIDAD
E03

G4 - FALLO D2 HUMEDO
E04

G4 - CALIB. D2 HUMEDO
E05

G5 - FALLO ANALIZADOR
E06

G5 - CALIB. ANALIZADOR
E07

G5 - FALLO OPACIDAD
E1.0

G5 - CALIB. OPACIDAD
E1.1

G5 - FALLO D2 HUMEDO
E1.2


G5 - CALIB. D2 HUMEDO
E1.3


G6 - FALLO ANALIZADOR
E1.4

G6 - CALIB. ANALIZADOR
E1.5

G6 - FALLO OPACIDAD
E1.6

G6 - CALIB. OPACIDAD
E1.7





G6-FC2H G6-CC2H G7-FA G7-CA G7-FC G7-CO G7-FO2H G7-CC2H G8-FA G8-CA G8-FC G8-CO G8-FO2H G8-CC2H G9-FA G9-CA

ARMARIO PLC


XD11

Hoja 6 6B

DI32xDC24VDC 6ES7 521-1BL00-0AB0

G6 - FALLO 02 HOMEDO E2.0
 G6 - CALIB. 02 HOMEDO E2.1
 G7 - FALLO ANALIZADOR E2.2
 G7 - CALIB. ANALIZADOR E2.3
 G7 - FALLO OPACIDAD E2.4
 G7 - CALIB. OPACIDAD E2.5
 G7 - FALLO 02 HOMEDO E2.6
 G7 - CALIB. 02 HOMEDO E2.7
 G8 - FALLO ANALIZADOR E3.0
 G8 - CALIB. ANALIZADOR E3.1
 G8 - FALLO OPACIDAD E3.2
 G8 - CALIB. OPACIDAD E3.3
 G8 - FALLO 02 HOMEDO E3.4
 G8 - CALIB. 02 HOMEDO E3.5
 G9 - FALLO ANALIZADOR E3.6
 G9 - CALIB. ANALIZADOR E3.7

L+ M



ARMARIO PLC

XDIR

Hoja 7 3B

DI32xDC24VDC 6ES7 521-1BL00-0AB0

G9 - FALLO OPACIDAD
E4.0

G9 - CALIB. OPACIDAD
E4.1

G9 - FALLO 02 HUMEDO
E4.2

G9 - CALIB. 02 HUMEDO
E4.3

G10 - FALLO ANALIZADOR
E4.4

G10 - CALIB. ANALIZADOR
E4.5

G10 - FALLO OPACIDAD
E4.6

G10 - CALIB. OPACIDAD
E4.7

G10 - FALLO 02 HUMEDO
E5.0

G10 - CALIB. 02 HUMEDO
E5.1

G11 - FALLO ANALIZADOR
E5.2


G11 - CALIB. ANALIZADOR
E5.3

G11 - FALLO OPACIDAD
E5.4

G11 - CALIB. OPACIDAD
E5.5

G11 - FALLO 02 HUMEDO
E5.6

G11 - CALIB. 02 HUMEDO
E5.7



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
A																									A
B																									B
C																									C
D																									D
E																									E
F																									F
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

A

B

C

D


E

F

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

XDIN

ARMARIO PLC



TG02 - FALLO ANALIZ.
E6.0

TG02 - CALIB. ANALIZ.
E6.1

TG02 - FALLO DPACIDAD
E6.2

TG02 - CALIB. DPACIDAD
E6.3

TG02 - FALLO 02 HUMEDO
E6.4

TG02 - CALIB. 02 HUMEDO
E6.5

MET1 - AMB. FALLO ANAL.
E6.6

MET1 - PRES. FALLO ANAL
E6.7

MET1-VIENTO FALLO ANAL.
E7.0

VERT1-TEMP FALLO ANAL.
E7.1

VERT1-COND FALLO ANAL.
E7.2

VERT1 - PH FALLO ANAL.
E7.3

VERT2-TEMP FALLO ANAL.
E7.4

VERT2-COND FALLO ANAL.
E7.5


DIGITAL31
E7.6


DIGITAL32
E7.7

DI32xDC24VDC 6ES7 521-1BL00-0AB0

L+
17
HoJa 7 6B

M
40





ARMARIO PLC

XAI2

Hoja 6 11B

A18x16BIT 6ES7 531-7KF00-0AB0

PASIVO - 2HILOS

G5 SO2

G5 NDX

G5 O2S

G5 O2H

G5 PRES

G5 TEMP

G5 PART

G5 CO

1+
1-
4...20mA

2+
2-
4...20mA

3+
3-
4...20mA

4+
4-
4...20mA

5+
5-
4...20mA

6+
6-
4...20mA

7+
7-
4...20mA

8+
8-
4...20mA

1
CANAL 0

5
CANAL 1

9
CANAL 2

13
CANAL 3

21
CANAL 4

25
CANAL 5

29
CANAL 6

33
CANAL 7

I1+

M1-

I2+

M2-

I3+

M3-

I4+

M4-

I5+

M5-

I6+

M6-

I7+

M7-

I8+

M8-

L+

M

G5 SO2
0-900 mg/Nm3

PEW 28

G5 SO2

G5 NDX
0-4600 mg/Nm3

PEW 30

G5 NDX

G5 O2 SECC
0-25 %

PEW 32

G5 O2S

G5 O2 HUMEDO
0-25 %

PEW 34

G5 O2H

G5 PRESIGN
800-1250 mbar

PEW 36

G5 PRES

G5 TEMPERATURA GRUPO
0-400 °C

PEW 38

G5 TEMP

G5 PARTICULAS
0-20


PEW 40

G5 PART

G5 CO
0-500 mg/Nm3

PEW 42

G5 CO




ARMARIO PLC

XAI3

Hoja 6 14B

AI8x16BIT 6ES7 531-7KF00-0AB0



ARMARIO PLC

XAI4

Hoja 6 16B

AI8x16BIT 6ES7 531-7KF00-0AB0

PASIVO - 2HILOS

G7 SO2

G7 NDX

G7 O2S

G7 O2H

G7 CO

G7 TEMP

G7 PART

G7 PRES

1+

1-

2+

2-

3+

3-

4+

4-

5+

5-

6+

6-

7+

7-

8+

8-

4...20mA

4...20mA

4...20mA

4...20mA

4...20mA

4...20mA

4...20mA

4...20mA

CANAL 0

CANAL 1

CANAL 2

CANAL 3

CANAL 4

CANAL 5

CANAL 6

CANAL 7

I1+

M1-

I2+

M2-

I3+

M3-

I4+

M4-

I5+

M5-

I6+

M6-

I7+

M7-

I8+

M8-

L+

M

G7 SO2
0-1500 mg/Nm³

PEW 60

G7 NDX
0-4600 mg/Nm³

PEW 62

G7 O2 SECO
0-25 %

PEW 64

G7 O2 HUMEDO
0-25 %

PEW 66

G7 CO
0-500 mg/Nm³

PEW 68

G7 TEMPERATURA GRUPO
0-500 °C

PEW 70

G7 PARTICULAS
4-20

PEW 72

G7 PRESION
0-1600 mbar

PEW 74

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

PASIVO - 2HILOS

G8 SO2

G8 NOX

G8 O2S

G8 O2H

G8 PRES

G8 TEMP

G8 PART

G8 CO

ARMARIO PLC

XAI5



1+

1-

2+

2-

3+

3-

4+

4-

5+

5-

6+

6-

7+

7-

8+

8-

4...20mA

4...20mA

4...20mA

4...20mA

4...20mA

4...20mA

4...20mA

4...20mA

1

2

5

6

9

10

13

14

21

22

25

26

29

30

33

34

CANAL 0

CANAL 1

CANAL 2

CANAL 3

CANAL 4

CANAL 5

CANAL 6

CANAL 7

11+

M1-

12+

M2-

13+

M3-

14+

M4-

15+

M5-

16+

M6-

17+


M7-

18+

M8-

L+

M



Hoja 6 19B

A18x16BIT 6ES7 531-7KF00-0AB0

PEW 76

G8 SO2

0-900 mg/Nm3

PEW 78

G8 NOX

0-4600 mg/Nm3

PEW 80

G8 O2 SECO

0-25 %

PEW 82

G8 O2 HUMEDO

0-25 %

PEW 84

G8 PRESIÓN

0-1600 mbar

PEW 86

G8 TEMPERATURA GRUPO

0-500 °C

PEW 88

G8 PARTICULAS

4-20

PEW 90

G8 CO

0-1250 mg/Nm3

A

B


C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25



ARMARIO PLC

XAI16

PASIVO - 2HILOS

G9 SD2

G9 NDX

G9 D2S

G9 D2H

G9 PRES

G9 TEMP

G9 PART

G9 CD

1+

4...20mA

1

CANAL 0

I1+

M1-

G9 SD2
0-900 mg/Nm3

PEW 92

G9 SD2

2+

4...20mA

5

CANAL 1

I2+

M2-

G9 NDX
0-4600 mg/Nm3

PEW 94

G9 NDX

3+

4...20mA

9

CANAL 2

I3+

M3-

G9 D2 SECO
0-25 %

PEW 96

G9 D2S

4+

4...20mA

13

CANAL 3

I4+

M4-

G9 D2 HUMEDO
0-25 %

PEW 98

G9 D2H

5+

4...20mA

21

CANAL 4

I5+

M5-

G9 PRESIÓN
0-1600 mbar

PEW 100

G9 PRES

6+

4...20mA

25

CANAL 5

I6+

M6-

G9 TEMPERATURA GRUPO
0-400 °C

PEW 102

G9 TEMP

7+

4...20mA

29

CANAL 6

I7+

M7-

G9 PARTÍCULAS
4-20

PEW 104

G9 PART

8+

4...20mA

33

CANAL 7


I8+

M8-


G9 CD
0-500 mg/Nm3

PEW 106

G9 CD



A18x16BIT 6ES7 531-7KF00-0AB0



AI8x16BIT 6ES7 531-7KF00-0AB0

Hoja 6 3D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

A A

B B

C C

D D

E E

F F

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

PASIVO - 2HILOS

G11 SO2

G11 NDX

G11 O2S

G11 O2H

G11 PRES

G11 TEMP

G11 PART

G11 CO

ARMARIO PLC

XAI8

1+ 0(4)...20mA
1- 0

2+ 0(4)...20mA
2- 0

3+ 0(4)...20mA
3- 0

4+ 0(4)...20mA
4- 0

5+ 0(4)...20mA
5- 0

6+ 0(4)...20mA
6- 0

7+ 0(4)...20mA
7- 0

8+ 0(4)...20mA
8- 0

1 CANAL 0

5 CANAL 1

9 CANAL 2

13 CANAL 3

21 CANAL 4

25 CANAL 5

29 CANAL 6

33 CANAL 7

I1+

M1-

I2+

M2-

I3+

M3-

I4+

M4-

I5+

M5-

I6+

M6-


I7+

M7-

I8+

M8-

L+ M



AI8x16BIT 6ES7 531-7KF00-0AB0

G11 SO2 PEW 124

0-900 mg/Nm3 G11 SO2

G11 NDX PEW 126

0-4600 mg/Nm3 G11 NDX

G11 O2 SECO PEW 128

0-25 % G11 O2S

G11 O2 HUMEDO PEW 130

0-25 % G11 O2H

G11 PRESION PEW 132

0-1600 mbar G11 PRES

G1 TEMPERATURA GRUPO PEW 134


0-500 °C G11 TEMP

G11 PARTÍCULAS PEW 136

4-25 G11 PART

G11 CO PEW 138

0-500 mg/Nm3 G11 CO



ACTIVO - 4HILOS

G4 POT

G5 POT

G6 POT

G7 POT

G8 POT

G9 POT

G10 POT

G11 POT

ARMARIO PLC

XA19

1+
1-
0(4)...20mA

2+
2-
0(4)...20mA

3+
3-
0(4)...20mA

4+
4-
0(4)...20mA

5+
5-
0(4)...20mA

6+
6-
0(4)...20mA

7+
7-
0(4)...20mA

8+
8-
0(4)...20mA

2
CANAL 0

6
CANAL 1

10
CANAL 2

14
CANAL 3

22
CANAL 4

26
CANAL 5

30
CANAL 6

34
CANAL 7

I1+

M1-

I2+

M2-

I3+

M3-

I4+

M4-

I5+

M5-

I6+

M6-

I7+

M7-

I8+

M8-

L+

M

Hoja 6 9D

AI8x16BIT 6ES7 531-7KF00-0AB0

G4 POTENCIA PEW 140

0-16 MW G4 POT

G5 POTENCIA PEW 142

0-16 MW G5 POT

G6 POTENCIA PEW 144

0-24 MW G6 POT

G7 POTENCIA PEW 146

0-20 MW G7 POT

G8 POTENCIA PEW 148

0-20 MW G8 POT

G9 POTENCIA PEW 150


0-20 MW G9 POT

G10 POTENCIA PEW 152

0-20 MW G10 POT

G11 POTENCIA PEW 154

0-20 MW G11 POT



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

ACTIVO - 4HILOS

MET DIR VIENTO

MET VEL VIENTO

MET TEMP

MET HR

VERT1 PH

VERT1 COND

VERT1 TEMP

VERT1 CAUDAL

ARMARIO PLC

XAI11

1+ 0(4)...20mA
1- 0

2+ 0(4)...20mA
2- 0

3+ 0(4)...20mA
3- 0

4+ 0(4)...20mA
4- 0

5+ 0(4)...20mA
5- 0

6+ 0(4)...20mA
6- 0

7+ 0(4)...20mA
7- 0

8+ 0(4)...20mA
8- 0

2 CANAL 0

6 CANAL 1

10 CANAL 2

14 CANAL 3

22 CANAL 4

26 CANAL 5

30 CANAL 6

34 CANAL 7

I1+

M1-

I2+

M2-

I3+

M3-

I4+

M4-

I5+

M5-

I6+

M6-

I7+

M7-

I8+

M8-

L+

M

L+
13
M+
13
HoJa 6 14D

AI8x16BIT 6ES7 531-7KF00-0AB0

METED DIR. VIENTO PEW 172
-5-365 °

METED VEL. VIENTO PEW 174
-1-44,44 m/seg MET V. VIENTO

METED TEMPERATURA PEW 176
-30-80 °C MET TEMP

METEOLOGICA HR PEW 178
0-100 % MET HR


VERTIDOS 1 PH PEW 180
0-14 ph VERT1 PH

VERTIDOS 1 CONDUCT. PEW 182
0-99,9 mS VERT1 COND

VERTIDOS 1 TEMP. PEW 184
0-50 °C VERT1 TEMP

VERTIDOS 1 CAUDAL PEW 186
0-8600 l/s VERT1 CAUDAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

A

B

C

D

F

F

ACTIVO - 4HILOS

ACTIVO - 4HILOS

ACTIVO - 4HILOS

PASIVO - 2HILOS

TG02 POT

MET PRES

VERT1 TURBIDEZ

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

ARMARIO PLC

XAI113

1+

1-

2+

2-

3+

3-

4+

4-

5+

5-

6+

6-

7+

7-

8+

8-

0<4>...20mA

0<4>...20mA

0<4>...20mA

0<4>...20mA

0<4>...20mA

0<4>...20mA

0<4>...20mA

0<4>...20mA

CANAL 0

CANAL 1

CANAL 2

CANAL 3

CANAL 4

CANAL 5

CANAL 6

CANAL 7

I1+

M1-

I2+

M2-

I3+

M3-

I4+

M4-

I5+

M5-

I6+

M6-

I7+

M7-

I8+

M8-

L+

M

L+
M
18

Hoja 6 19D

AI8x16BIT 6ES7 531-7KF00-0AB0

TG02 POTENCIA PEW 204

0-36 MW TG02 POT

METED PRESIÓN PEW 206

800-1100 mbar MET PRESIÓN

VERTIDOS 1 TURBIDEZ PEW 208

0-100 % VERT1 TURB.

ENTRADA ANALÓGICA 4 PEW 210

XXX X XXXXX

ENTRADA ANALÓGICA 5 PEW 212

XXX X XXXXX

ENTRADA ANALÓGICA 6 PEW 214

XXX X XXXXX

ENTRADA ANALÓGICA 7 PEW 216

XXX X XXXXX

ENTRADA ANALÓGICA 8 PEW 218

XXX X XXXXX

A

B

C

D

F

F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ARM. REMOTA 1
(DIR1)

G4 S02-0 G4 NOX-0 G4 O2S-0 G4 O2H-0 G4 PRES-0 G4 TEMP-0 G4 PART-0 G4 CO-0

01+ 01- 02+ 02- 05+ 05- 06+ 06- 08+ 08- 07+ 07- 15+ 15- 16+ 16-

INTERCONEX-1
8x0.25mm²

INTERCONEX-2
8x0.25mm²

ARMARIO PLC

XAO1

1+ 1- 2+ 2- 3+ 3- 4+ 4- 5+ 5- 6+ 6- 7+ 7- 8+ 8-

4...20mA

4...20mA

4...20mA

4...20mA

4...20mA

4...20mA

4...20mA

4...20mA

L+
19

Hoja 7 9B

M+
19

1

4

5

8

9

12

13

16

21

24

25

28

29

32

33

36

41

44

I1+

M1-

I2+

M2-

I3+

M3-

I4+

M4-

I5+

M5-

I6+

M6-

I7+

M7-

I8+

M8-

L+

M

AD8x16BIT 6ES7 532-5HF00-0AB0

PAW 12

G4 S02

0-900 mg/Nm³

PAW 14

G4 NOX

0-4600 mg/Nm³

PAW 16

G4 O2S

0-25 %

PAW 18

G4 O2H

0-25 %

PAW 20

G4 PRES

800-1250 mbar

PAW 22

G4 TEMP

0-400 °C

PAW 24

G4 PART

4-20

PAW 26

G4 CO

0-500 mg/Nm³

A

A

B

B

C

C

D

D


E

E

F

F

ARM. REMOTA 1
(DIR2)




INTERCONEX. 4
8x0.25mm²

INTERCONEX. 4
8x0.25mm²

ARMARIO PLC

XAD2



1 4...20mA

5 4...20mA

9 4...20mA



13 4...20mA

21 4...20mA

25 4...20mA

29 4...20mA

33 4...20mA



G5 SD2 PAW 28
0-900 mg/Nm3 G5 SD2

G5 NOX PAW 30
0-4600 mg/Nm3 G5 NOX

G5 O2 SECO PAW 32
0-25 % G5 O2S

G5 O2 HUMEDO PAW 34
0-25 % G5 O2H


G5 PRESIÓN PAW 36
800-1250 mbar G5 PRES

G5 TEMPERATURA GRUPO PAW 38
0-400 °C G5 TEMP

G5 PARTÍCULAS PAW 40
0-20 G5 PART

G5 CO PAW 42
0-500 mg/Nm3 G5 CO

AD8x16BIT 6ES7 532-5HF00-0AB0




Hoja 7 14B

AD8x16BIT 6ES7 532-5HF00-0AB0

ARM. REMOTA 2
(DIR1)

ARM. REMOTA 2
(DIR2)

G7 S02-0 G7 NDX-0 G7 O2S-0 G7 O2H-0 G7 CO-0 G7 TEMP-0 G7 PART-0 G7 PRES-0



INTERCONEX 2
8x0.25mm²

INTERCONEX 4
8x0.25mm²

ARMARIO PLC

XA04



4...20mA

4...20mA

4...20mA

4...20mA


4...20mA

4...20mA

4...20mA

4...20mA

L+
M+
Ho Ja 7 16B



AD8x16BIT 6ES7 532-5HF00-0AB0

A
B
C
D
E
F

A
B
C
D
E
F

ARM. REMOTA 2
(DIR2)

G8 S02-0 G8 N0X-0 G8 02S-0 G8 02H-0 G8 PRES-0 G8 TEMP-0 G8 PART-0 G8 CO-0

03+ 03- 04+ 04- 07+ 07- 08+ 08- 10+ 10- 09+ 09- 06+ 06- 05+ 05-

INTERCONEX-0
8x0.25mm²

INTERCONEX-1
8x0.25mm²

ARMARIO PLC

XA05

1+ 1- 2+ 2- 3+ 3- 4+ 4- 5+ 5- 6+ 6- 7+ 7- 8+ 8-

4...20mA

4...20mA

4...20mA

4...20mA

4...20mA

4...20mA

4...20mA

4...20mA

HoJa 7 19B

1

4

5

8

9

12

13

16

21

24

25


28

29

32

33

36



CANAL 0

CANAL 1

CANAL 2

CANAL 3

CANAL 4

CANAL 5

CANAL 6

CANAL 7

I1+

M1-

I2+

M2-

I3+

M3-

I4+

M4-

I5+

M5-

I6+

M6-

I7+

M7-

I8+

M8-

L+

M

AD8x16BIT 6ES7 532-5HF00-0AB0

G8 S02 PAW 76

0-900 mg/Nm3 G8 S02

G8 N0X PAW 78

0-4600 mg/Nm3 G8 N0X

G8 02 SECO PAW 80

0-25 % G8 02S

G8 02 HUMEDO PAW 82

0-25 % G8 02H

G8 PRESIGN PAW 84

0-1600 mbar G8 PRES

G8 TEMPERATURA GRUPO PAW 86

0-500 °C G8 TEMP

G8 PARTICULAS PAW 88

4-20 G8 PART


G8 CO PAW 90

0-1250 mg/Nm3 G8 CO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ARM. REMOTA 3
(DIR1)

G9 S02-D G9 NDX-D G9 O2S-D G9 O2H-D G9 PRES-D G9 TEMP-D G9 PART-D G9 CO-D




INTERCONEX-1
6x0.25mm²

INTERCONEX-10
6x0.5mm²

ARMARIO PLC

XA06



4...20mA

4...20mA

4...20mA

4...20mA

4...20mA

4...20mA

4...20mA

4...20mA

Hoja 7 22B

1

4

5

8

9

12

13

16

21

24

25

28

29

32

33

36

41

44

CANAL 0

CANAL 1

CANAL 2

CANAL 3

CANAL 4

CANAL 5

CANAL 6

CANAL 7

I1+

M1-

I2+

M2-

I3+

M3-

I4+

M4-

I5+

M5-

I6+

M6-

I7+

M7-

I8+

M8-

L+

M

AD8x16BIT 6ES7 532-5HF00-0AB0

G9 S02
0-900 mg/Nm3

PAW 92
G9 S02

G9 NDX
0-4600 mg/Nm3

PAW 94
G9 NDX

G9 O2 SECO
0-25 %

PAW 96
G9 O2S

G9 O2 HUMEDO
0-25 %

PAW 98
G9 O2H

G9 PRESIGN
0-1600 mbar

PAW 100
G9 PRES

G9 TEMPERATURA GRUPO
0-400 °C

PAW 102
G9 TEMP

G9 PARTICULAS
4-20

PAW 104
G9 PART

G9 CO
0-500 mg/Nm3

PAW 106
G9 CO

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E


F

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ARM. REMOTA 3
(DIR1)

ARM. REMOTA 3
(DIR2)




INTERONEX-1
8x0.25mm²

INTERONEX-1
8x0.25mm²

ARMARIO PLC

XA07



4...20mA

4...20mA

4...20mA


4...20mA

4...20mA


4...20mA

4...20mA

4...20mA



Hoja 7 3D



AD8x16BIT 6ES7 532-5HF00-0AB0

G10 S02	PAW 108
0-900 mg/Nm3	G10 S02
G10 N0X	PAW 110
0-4600 mg/Nm3	G10 N0X
G10 02 SECO	PAW 112
0-25 %	G10 02S
G10 02 HUMEDO	PAW 114
0-25 %	G10 02H
G10 CO	PAW 116
0-500 mg/Nm3	G10 CO
G10 TEMPERATURA GRUPO	PAW 118
0-600 °C	G10 TEMP
G10 PARTÍCULAS	PAW 120
4-25	G10 PART
G10 PRESIÓN	PAW 122
0-1600 mbar	G10 PRESIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ARM. REMOTA 3
(DIR2)

G11 S02-D

G11 NDX-D

G11 O2S-D

G11 O2H-D

G11 PRES-D

G11 TEMP-D

G11 PART-D

G11 CO-D

03+
03-

04+
04-

07+
07-

08+
08-

10+
10-

09+
09-

06+
06-

05+
05-

INTERCONEXION
6x0,25mm

INTERCONEXION
6x0,25mm

ARMARIO PLC

XA08

1+
1-

2+
2-

3+
3-

4+
4-

5+
5-

6+
6-

7+
7-

8+
8-

4...20mA

4...20mA

4...20mA

4...20mA

4...20mA

4...20mA

4...20mA

4...20mA

1

4

5

8

9

12

13

16

21

24

25

28

29

32

33

36

41

44

I1+

M1-

I2+

M2-

I3+

M3-

I4+

M4-

I5+

M5-

I6+

M6-

I7+

M7-

I8+

M8-

L+

M

PAW 124

G11 S02

0-900 mg/Nm3

PAW 126

G11 NDX

0-4600 mg/Nm3

PAW 128

G11 O2S

0-25 %

PAW 130

G11 O2H

0-25 %

PAW 132

G11 PRES

0-1600 mbar

PAW 134

G11 TEMP

0-500 °C

PAW 136

G11 PART

4-25


PAW 138

G11 CO

0-500 mg/Nm3

AD8x16BIT 6ES7 532-5HF00-0AB0

L+
26
Hoja 7 6D
M
26



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ARM. REMOTA 3
(DIR3)

TG02 S02-0

TG02 NOX-0

TG02 O2S-0


TG02 O2H-0

TG02 PRES-0

TG02 TEMP-0

TG02 PART-0

TG02 CO-0



INTERCONEXION
800 25mm

INTERCONEXION
800 25mm

ARMARIO PLC

XA010



4...20mA

4...20mA

4...20mA

4...20mA

4...20mA

4...20mA

4...20mA

4...20mA

1

4

5

8

9

12

13

16

21

24

25

28

29

32

33

36

41

44

CANAL 0

CANAL 1

CANAL 2

CANAL 3

CANAL 4

CANAL 5

CANAL 6

CANAL 7

I1+

M1-

I2+

M2-

I3+

M3-

I4+

M4-

I5+

M5-

I6+

M6-

I7+


M7-

I8+

M8-

L+

M



Hoja 7 11D

AD8x16BIT 6ES7 532-5HF00-0AB0

TG02 S02 PAW 156

0-120 mg/Nm3 TG02 S02

TG02 NOX PAW 158

0-1000 mg/Nm3 TG02 NOX

TG02 O2 SECO PAW 160

0-25 % TG02 O2S

TG02 O2 HUMEDO PAW 162

0-25 % TG02 O2H

TG02 PRESION PAW 164

0-1600 mbar TG02 PRES

TG02 TEMP. GRUPO PAW 166

0-600 °C TG02 TEMP

TG02 PARTICULAS PAW 168

4-25 TG02 PART

TG02 CO PAW 170

0-150 mg/Nm3 TG02 CO

A B C D E F

A B C D E F

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ARM. REMOTA 1
(DIR2)

MET DIR
VIENTO-D

MET VEL
VIENTO-D

MET TEMP-D

MET HR-D

VERT1 PH-D

VERT1 COND-D

VERT1 TEMP-D

VERT1
CAUDAL-D

ARM. REMOTA 1
(DIR1)

A

A

INTERCONEX 22
6x0,25mm

INTERCONEX 22
6x0,25mm

ARMARIO PLC

XA011

B

B

1+ 1- 1- 1+

2+ 2- 2- 2+

3+ 3- 3- 3+

4+ 4- 4- 4+

5+ 5- 5- 5+

6+ 6- 6- 6+

7+ 7- 7- 7+

8+ 8- 8- 8+

4...20mA

4...20mA

4...20mA

4...20mA

4...20mA

4...20mA

4...20mA

4...20mA

1

4

5

8

9

12

13

16

21

24

25

28

29

32

33

36

41

44

CANAL 0

CANAL 1

CANAL 2

CANAL 3

CANAL 4

CANAL 5

CANAL 6

CANAL 7

I1+

M1-

I2+

M2-

I3+

M3-

I4+

M4-

I5+

M5-

I6+

M6-

I7+

M7-

I8+

M8-

L+

M

L+
29
M
29
Hoja 7 14D

AD8x16BIT 6ES7 532-5HF00-0AB0

C

C

D

D

E

E

F

F

METED DIR. VIENTO PAW 172
-5-365 ° MET DIR VIENTO

METED VEL. VIENTO PAW 174
-1-44,44 m/seg MET VEL VIENTO

METED TEMPERATURA PAW 176
-30-80 °C MET TEMP

METED HR PAW 178
0-100 % MET HR

VERTIDOS 1 PH PAW 180
0-14 ph VERT1 PH

VERTIDOS 1 CONDUCT. PAW 182
0-99,9 mS VERT1 COND

VERTIDOS 1 TEMP. PAW 184
0-50 °C VERT1 TEMP

VERTIDOS 1 CAUDAL PAW 186
0-8600 l/s VERT1 CAUDAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

A


B

C

D


E

F



ARMARIO PLC

XAD12



4...20mA

4...20mA

4...20mA

4...20mA


4...20mA

4...20mA

4...20mA


4...20mA

Hoja 7 16D



- TEMP. CABINA G4-5 PAW 188
- 30-81 °C TEMP CAB G4-5
- TEMP. CABINA G6-7-8 PAW 190
- 30-80 °C TEMP CAB G6-7-8
- TEMP. CABINA TG02 PAW 192
- 30-81 °C TEMP CAB TG02
- TEMP. CABINA G9-10-11 PAW 194
- 30-81 °C TEMP CAB G9-10-11
- VERTIDOS 2 PH PAW 196
- 0-14 ph VERT2 PH
- VERTIDOS 2 CONDUCT. PAW 198
- 0-100 mS VERT2 COND
- VERTIDOS 2 TEMP. PAW 200
- 0-50 °C VERT2 TEMP
- VERTIDOS 2 CAUDAL PAW 202
- 0-4880 l/s VERT2 CAUDAL


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25



INTERCONEXION 2x 600 25mm²

ARMARIO PLC

XA013



L+ 31
N 31
Hoja 7 19D

TG02 POTENCIA PAW 204
0-36 MW TG02 POT

METED PRESION PAW 206
800-1100 mbar MET PRESION

VERTIDOS 1 TURBIDEZ PAW 208
0-100 % VERT1 TURB.

SALIDA ANALOGICA 4 PAW 210
XXX X XXXXX


SALIDA ANALOGICA 5 PAW 212
XXX X XXXXX

SALIDA ANALOGICA 6 PAW 214
XXX X XXXXX

SALIDA ANALOGICA 7 PAW 216
XXX X XXXXX


SALIDA ANALOGICA 8 PAW 218
XXX X XXXXX

6ES7 513-1AL02-0AB0



CPU 1513-1PN

6GK5 005-0BA10-1AA3



SCALANCE X005

ETH-01

ETH-03

ETH-05


ETH-06

ETH-02


ETH-04

ET 200MP

6ES7 155-5AA01-0AB0




6GK5 204-2BB10-2CA2




SCALANCE X204-2TS

6GK5 876-4AA00-2BA2



SCALANCE M876-4 EU

6AV2124-0JC01-0AX0



TP900 COMFORT

VISUALIZACIÓN E HISTORIZACIÓN LOCAL

REFERENCIA	ORIGEN	DESTINO
ETH-01	CPU 1513-1PN /P1	SCALANCE X005 /P1
ETH-02	SCALANCE X005 /P2	TP900 /P1
ETH-03	SCALANCE X005 /P3	SCALANCE X204-2TS/P1
ETH-04	CPU 1513-1PN /P2	ET 200MP/P1 X1 R
ETH-05	SCALANCE X005 /P4	PC CONCENTRADOR/LAN2
ETH-06	SCALANCE X005 /P5	SCALANCE M876-4/P1